

ਕੁਟੇਸ਼ਨ/ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਤੀ. 25.05.2023

ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਮਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Operation & Maintenance of Judicial Court Complex, Govt. Residence Buildings, DAC Gurdaspur.

ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ :- 49999/-

ਲੜੀ ਨੰ	ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਰੇਟ
1	Supply and erection of Single phase copper wound Automatic voltage stablizer of suitable capacity electronically controlled circuit with input voltage 140-260 volts single phase AC supply and output voltage 220 ± 5% volts single phase AC supply having main silicon core copper wound step up transformer with suitable nos. of turns on primary side and secondary side the transformer should be fully insulated inside the MS sheet box of suitable size. There should be power control relay and single pole MCB (C-curve, 10kA) of suitable capacity complete with internal copper wiring along with amp. meter and volt meter, high voltage cut off 280 volt input (240 volt output) and 90 volt maximum boost and overloading protection to be provided.	As per Site	Per Unit Rate should be quoted by Agency/Contractor
iii	Automatic Voltage Stablizer 4 KVA		
2	P/F Capacitor of AC		
3	P/F Capacitor of AC		
4	P/F Capacitor of AC		
5	P/F Capacitor of AC		
6	Repair of 200mm i/d Sluice Valve including cost of opening, carriage from Govt. College to Workshop at lathe Machine & back fitting at site with Providing of SS Spindle, Jain Dori, nut bolt complete.		
7	P/F Chloro Floro Carbon CHCLF2 Gas R22 in AC		
8	P/F Rotor Motor for outdoor Unit of 2.00 tonne capacity AC		
9	Supplying of Welding Rod Box for AC Mechanic		

ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ :- ਇਹ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਤੀ. 29.05.2023 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਰਤਾਂ :-

1. ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
4. ਉਕਤ ਮਿਕਦਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Sohi
ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਜ/ਸ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:1,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਪਿੰਨ ਅੰਕਣ ਨੰ: 1071-80 ਮਿਤੀ. 25.05.2023

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ :-

1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ:1/2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
2. ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਧਾਰੀਵਾਲ/ਕਲਾਨੌਰ/ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ/ਦੌਰਾਂਗਲਾ/ਦੀਨਾਨਗਰ।
3. ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ।
4. ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ।
5. ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ।

Sohi
ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਜ/ਸ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:1,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।